

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД


6300 гр. Хасково; ул. "Сакар" № 2; тел. 038/501610; факс 038/66-54-84
e-mail: office@vik.haskovo.com; ЕИК 126004284

До

„ПАРК АИДА“ ООД

бул. „Съединение“ №62

гр. Хасково



„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково, на основание заявление вх. №04–22/15.01.2026г., съгласува с протокол №6, т.2/2026г., скица №15–29655/12.01.2026г. на ПИ с ИД №06803.1.241, с.Брястово, общ.Минерални бани, относно:

„Жилищна сграда“

Водоснабдяването на обекта може да се изпълни от уличен водопровод: ПЕ-ВПф90, h~1,00м, H=3,00атм. нанесен на скицата.

Да се спазят чл.24, чл.27, чл.29, чл.30 и чл.31 от Наредба № 4/17.06.2005г.

Всички части на СВО да са с електродифузно заваряване.

Водомерът да бъде с импулсни изводи за дистанционно отчитане.

„Вик“ ЕООД гр.Хасково не експлоатира канализация в населеното място.

Заустването на отпадъчните води може да се изпълни в изгребна яма или ЛПС.

Гл.инженер:

/инж.Н.Каракехайов/

Управител:

/инж.Н.Дервенков/

